

LOCAÇÃO, COBERTURA E PISO TÁTIL ÁREA EXTERNA

ESCALA ----- 1:75



PLANTA BAIXA

ESCALA ----- 1:50

LEGENDA

PISO PAREDE
A B C
TETO

A – CERÂMICA MÍNIMO 30cmx30cm, Pi=4
B – PINTURA COM TINTA ACRÍLICA
C – PINTURA COM TINTA PVA, BRANCO NEVE
D – AZULEJO MÍNIMO 20cmX20cm

DETALHE ABRIGO GLP



LEGENDA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

	2-A (10L) - CARGA D'ÁGUA (usado em madeira, tecido, papel, etc.)
	20-B;C (6kg) - 30-B;C (12kg) -CARGA DE PÓ BC (usado em equipamento energizados e líquidos inflamáveis)
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA pot. mínima = 16w- autonomia mínima=1,0h.
	BOTIJÃO DE GLP - CAP. 13kg
S1	SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA
S12	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

NOTA: sera utilizada apenas 01 unidade de GLP 13 kg, o local atende as especificações contidas na NT - 23, onde foi devidamente observado o afastamento mínimo de 1.5m de ralos, caixas de gordura e esgotos conforme Item 5.2.4.4 da NT - 13 CBMTO

RELAÇÃO DE MATERIAIS	UNID.	QUANT.
1 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 6Kg	Pç	02
2 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10Lts	Pç	02
3 SINALIZAÇÃO DE PAREDE	Pç	6
4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Pç	04

INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

SEM ESCALA

NOTAS:

1- POTÊNCIA MÍNIMA 16w C/ RECARGA AUTOMÁTICA NA TOMADA
2- LOCALIZAÇÃO : NAS ROTAS DE FUGA.
3- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM A 70° C POR PELO MENOS 1,0h SEGUIDA.
4- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.
5- AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 h



INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES

SEM ESCALA

NOTA:

* O DETALHE DE FIXAÇÃO DO EXTINTOR EM PAREDE, DIVISORIAS OU COLUNA DEVEM RESISTIR A 3X A MASSA TOTAL DO EXTINTOR.



DETALHE DA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA (S12)

SEM ESCALA



DETALHE DA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO (S1 E S2) DE ROTA DE FUGA

SEM ESCALA

obs.fundo verde e pictograma fotoluminescente

QUADRO DE ABERTURAS					
ABERTURA	LARGURA(m)	ALTURA(m)	PITORIL(m)	MATERIAL	QUANTIDADE
PV-1	2,50	2,10		PORTA DE VIDRO	1
PV-2	2,00	2,10		PORTA DE VIDRO	1
PM-1	0,80	2,10		PORTA DE MADEIRA	8
PM-2	0,60	2,10		PORTA DE MADEIRA	2
PM-3	1,20	2,10		PORTA DE MADEIRA	3
PF-1	0,80	2,10		PORTÃO DE FERRO	2
PF-2	3,05	0,60		PORTA DE FERRO	1
PF-3	1,20	0,71		PORTA DE FERRO	1
PF-4	1,80	2,10		PORTA DE FERRO	1
JA-2	2,00	1,10	1,00	VIDRO TEMPERADO	8
JA-3	2,55	0,50	1,70	VIDRO TEMPERADO	1
JA-4	1,20	1,10	1,00	VIDRO TEMPERADO	2
JA-5	3,15	0,50	1,70	VIDRO TEMPERADO	1
JA-6	1,65	2,00	0,10	VIDRO TEMPERADO	1
JA-7	0,75	2,00	0,10	VIDRO TEMPERADO	1

M & G ENGENHARIA
MARCIONE = Fone: (63) 3225 5791 / 98426 8107 E-mail: marcione@outlook.com

Contrato nº: 1.046.093-55/2017

PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

LOCAL: RUA PIRANHAS, QUADRA 27, LOTE 06, SETOR PLANALTO, ARAGUACEMA – TO

PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA
AUTOR DO PROJETO	MARCIONE NUNES
CREA-GO 5096/D	Assinado de forma digital por MARCIONE NUNES
CREA-TO 5114-6	COELHO:27016625168 Dados: 2019.05.27 18:03:41 -03'00'
NOME	ENG. CIVIL MARCIONE NUNES COELHO
ESCALA INDICADA	DATA FEVEREIRO / 2019 CONFERIDO

ÁREAS
TERRENO A=396,00 M²
CONSTRUÇÃO A=169,47 M²

CONTEUDO
PLANTA BAIXA, LOCAÇÃO, DETALHES E QUADRO DE ESQUADRIAS

FOLHA 01/02

DESENHO GUILHERME Fone: 8474-3686